



- ### LEGENDA
- MURO RREI 60
 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 60
 - VIE D'USCITA ORIZZONTALI
 - NUMERO MODULI
 - DEPOSITO AERATO CON INFISSO A PARETE - MIN 1/40 SUPERFICIE
 - ANELLO ANTINCENDIO
 - NASPO UNI 25 AD INCASSO CON TUBAZIONE E LANCIA (25 m)
 - RAGGIO DI AZIONE TUBAZIONE NASPI (25 m)
 - RILEVATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO CON RIPETITORE A VISTA
 - RILEVATORE DI FUMO
 - ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
 - CENTRALE RILEVAZIONE/RIPIETIZIONE INCENDI
 - CENTRALE GESTIONE SEGNALI AUDIO A NORMA EN 54-16
 - PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
 - CASSONETTO ACUSTICO-LUMINOSO ALLARME ANTINCENDIO
 - ALTOPARLANTE A NORMA EN 54-16
 - CONSOLE MICROFONICA CON FUNZIONI DI CONTROLLO
 - QUADRO ELETTRICO
 - INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 - APPARECCHIO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - AUTONOMIA 1 ORA
 - PLAFONIERA EMERGENZA CON PITTGRAMMA - AUTONOMIA 1 ORA
 - PANNELLO DI SEGNALAZIONE E SGANCIO DI EMERGENZA PER DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, FOTOVOLTAICO e DI VENTILAZIONE
 - DEPOSITI
 - PROIEZIONE SUPERIORE PENSILINA
 - PANNELLO FOTOVOLTAICO
 - ESTINTORE

COMMITTENTE

Comune di Vinci
Piazza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059
RUP: Ing. Claudia Peruzzi

VINCI (FI)

NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"

PROGETTISTA

ST GRUPPO MARCHE
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata
P.Iva 00141310433
Tel. +39 0733 492522
azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Progetto Esecutivo

Prevenzione Incendi

PIANTA PIANO TERRA

Repertorio/Posizione: 2815/01
Data: Aprile 2021
Verificato da: AC

E-PI2

Scala		Come indicato
N.	Descrizione	Data
0	Prima Emissione	Apr 2021
1	Revisione	Ago 2021
2		
3		
4		
5		
6		

